



C1-C2矢视图



A・B部詳細図



長手継手溶接部詳細図

△	水圧試験圧力表記修正	MAR. 23. 2017	村瀬
△	脚部使用材料追記	NOV. 21. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当

番号	名称	規格	サイズ	数量	備考
10					
09					
08					
07	固定穴	P. C. D. 512	φ19	3	
06	検査口	ソケット口	40A	2	プラグ止め
05	ドレン口	ソケット口	15A	1	
04	圧力スイッチ(圧力計)取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	15A	1	
02	出口	ソケット口	25A	1	
01	入口	ソケット口	25A	1	

内面塗装	錆止め 1回				
外面塗装	錆止め 1回				
	アサノブルー (マンセル10B6/8近似色) 1回				
最高使用圧力	0.98	MPa	内容積	0.307	m ³
水圧試験圧力	1.470	△ MPa	本体概算重量	150	kg
名称 NAME					
空気用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品					
検図 CHECK	製図 DRAWING	尺度 SCALE	型式 TYPE		
浅野	村瀬	FREE	AA2-300		
A3基準-L			図番 DRAWING No.		
			A1609012-2		
日付 DATE	SEP. 21. 2016		株式会社 浅野製作所		
t 6.0 × φ500 × 1400			ASANO MFG. CO., LTD		