



A部詳細図

番号	名　称	規　格	サイズ	数量	備考
10					
09	銘板座			1	100×150用
08	排気弁取付口	ｿｹｯﾄ口	15A	1	
07	固定穴	PCD909	φ19	3	
06	圧力ｽｲｯﾁ取付口	ｿｹｯﾄ口	10A	1	
05	ﾄﾞﾚﾝ口	ｿｹｯﾄ口	32A	1	
04	圧力計取付口	ｿｹｯﾄ口	10A	1	
03	安全弁取付口	ｿｹｯﾄ口	25A	1	
02	出口	ｿｹｯﾄ口	50A	1	
01	入口	ｿｹｯﾄ口	50A	1	

記号	訂正理由	日付	担当
△1	内容積修正	DEC.08.2015	村瀬

内面塗装	錆止め　1回		
外面塗装	錆止め　1回		
	ｱｻﾉﾌﾞﾙｰ（ﾏﾝｾﾙ10B6/8近似色）　1回		
最高使用圧力	0.19 MPa	内容積	1.314 △1 m³
水圧試験圧力	0.39 MPa	本体概算重量	265 kg

名　称　NAME
水用圧力ﾀﾝｸ 検定無し品

検図 CHECK	製図 DRAWING	尺度 SCALE	型式 TYPE
浅野	吉田	FREE A3基準-L	AW3-1300B

図番　DRAWING No.
A1310056-1

日付 DATE	NOV.08.2013	株式会社　浅野製作所
t4.5×φ900×1800		ASANO MFG. CO., LTD