





A部詳細図

10					
09	銘板座			1	100×150用
08	排気弁取付口	ソケット口	15A	1	
07	固定穴	PCD1009	φ19	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット口	10A	1	
05	ドレン口	ソケット口	32A	1	
04	圧力計取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	25A	1	
02	出口	ソケット口	50A	1	
01	入口	ソケット口	50A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装		錆止め 1回		
外面塗装		錆止め 1回 アサブルー (マンセル10B6/8近似色) 1回		
最高使用圧力	0.19 MPa	内容積	1.799 $\triangle$ m ³	
水圧試験圧力	0.35 MPa	本体概算重量	310 kg	
名 称 NAME 水用圧力タンク 検定無し品				
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE AW3-1800B	
浅野	吉田	FREE A3基準-L	図番 DRAWING No. A1310062-1	
日付 DATE		NOV. 08. 2013	株式会社 浅野製作所	
t4.5 × φ1000 × 2000			ASANO MFG. CO., LTD	
△ 記号	内容積修正 訂正理由	DEC. 09. 2015 日付	村瀬 担当	