





A部詳細図

10					
09	銘板座			1	100×150用
08	排気弁取付口	ソケット口	15A	1	
07	固定穴	PCD1112	φ19	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット口	10A	1	
05	ドレン口	ソケット口	32A	1	
04	圧力計取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	25A	1	
02	出口	ソケット口	80A	1	
01	入口	ソケット口	80A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装					
錆止め 1回					
外面塗装					
錆止め 1回					
アサブルー（マンセル10B6/8近似色） 1回					
最高使用圧力	0.19	MPa	内容積	2.011	△ m³
水圧試験圧力	0.44	MPa	本体概算重量	435	kg
名 称 NAME					
水用圧力タンク 検定無し品					
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE		
浅野	吉田	FREE	AW3-2000C		
			図番 DRAWING No.		
			A1310066-1		
			A3基準-L		
日付 DATE			NOV. 11. 2013		
t6.0×φ1100×1800			株式会社 浅野製作所		
			ASANO MFG. CO., LTD		

△	内容積修正	DEC. 09. 2015	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当