



番号	名称	規格	サイズ	数量	備考
10	銘板座			1	100×150用
09	排气弁取付口	ソケット	15A	1	
08	圧力スイッチ取付口	ソケット	10A	1	
07	固定穴	P. C. D. 1112	$\phi 19$	3	
06	マンホール	JIS 10K FF	400A	1	
05	ドレ口	ソケット	32A	1	
04	圧力計取付口	ソケット	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット	25A	1	
02	出口	ソケット	80A	1	
01	入口	ソケット	80A	1	

内面塗装	錆止め 1回				
外面塗装	錆止め 1回 アサブルー (マンセル10B6/8近似色) 1回				
最高使用圧力	0.50	MPa	内容積	2.011	m <sup>3</sup>
水圧試験圧力	0.750	△ MPa	本体概算重量	550	kg

名称 NAME					
水道用圧力タンク 第二種圧力容器検定合格品					
検図 CHECK	製図 DRAWING	尺度 SCALE	型式 TYPE		
村瀬	村瀬	FREE	AWT3-2000C (丸マンホール)		
			図番 DRAWING No.		
			A1506018-2		
日付 DATE		JUN. 23. 2015	株式会社 浅野製作所		
		t6.0 × $\phi 1100$ × 1800	ASANO MFG. CO., LTD		

△	水圧試験圧力表記修正	MAR. 22. 2017	村瀬
△	脚部使用材料追記	NOV. 21. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当