







D1-D2矢視図



長手継手溶接部詳細



A、B部詳細

10	銘板座			1	100×150用
09	排気弁取付口	ソケット口	15A	1	
08	圧力スイッチ取付口	ソケット口	10A	1	
07	固定穴	P. C. D. 1118	φ19	3	
06	マンホール	JIS 10K FF	400A	1	
05	ドレン口	ソケット口	32A	1	
04	圧力計取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	25A	1	
02	出口	ソケット口	80A	1	
01	入口	ソケット口	80A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装	錆止め 1回				
外面塗装	錆止め 1回				
	アサブルー (マンセル10B6/8近似色) 1回				
最高使用圧力	0.82	MPa	内容積	2.024	m ³
水圧試験圧力	1.230	 MPa	本体概算重量	780	kg
名 称 NAME					
水道用圧力タンク 第二種圧力容器検定合格品					
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE		
		FREE	AWT3-2000D (丸マンホール)		
			図番 DRAWING No.		
		A3基準-L		A1506019-2	
日付 DATE	JUN. 23. 2015		株式会社 浅野製作所		
t9.0×φ1100×1800			ASANO MFG. CO. , LTD		

△	水圧試験圧力表記修正	MAR. 22. 2017	村瀬
△	脚部使用材料追記	NOV. 21. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当