






A部詳細図

B部詳細図



長手継手溶接部詳細図



掃除口詳細図

10	銘板座			1	100×150用
09	排気弁取付口	ソケット口	15A	1	
08	掃除口		φ90	2	フランジ+パッキン付
07	固定穴	P. C. D. 909	φ19	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット口	10A	1	
05	ドレイン口	ソケット口	32A	1	
04	圧力計取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	25A	1	
02	出口	ソケット口	50A	1	
01	入口	ソケット口	50A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装	錆止め 1回				
外面塗装	錆止め 1回				
	アサノブルー（マンセル10B6/8近似色） 1回				
最高使用圧力	0.39	MPa	内容積	1.138	m³
水圧試験圧力	0.585	△ ₂ MPa	本体概算重量	245	kg
名 称 NAME					
水道用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品					
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE		
		FREE	AWT5-1100B		
			図番 DRAWING No.		
		A3基準-L	A1609029-2		
日付 DATE	SEP. 26. 2016		株式会社 浅野製作所		
	t 4.5 × φ900 × 1524		ASANO MFG. CO. , LTD		

△2	水圧試験圧力修正 (0.59→0.585)	MAR. 22. 2017	村瀬
△1	脚部使用材料追記	NOV. 17. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当