



番号	名称	規格	サイズ	数量	備考
10	铭板座			1	100×150用
09	排气弁取付口	ソケット	15A	1	
08	掃除口		$\phi 90$	2	フランジ+ハット付
07	固定穴	P.C.D. 918	$\phi 19$	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット	10A	1	
05	ドレ口	ソケット	32A	1	
04	圧力計取付口	ソケット	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット	25A	1	
02	出口	ソケット	50A	1	
01	入口	ソケット	50A	1	

内面塗装	錆止め 1回			
外面塗装	錆止め 1回 アサブルー (マンセル10B6/8近似色) 1回			
最高使用圧力	0.98	MPa	内容積	1.147 m ³
水圧試験圧力	1.470	MPa	本体概算重量	475 kg

名称 NAME			
水道用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品			
検図 CHECK	製図 DRAWING	尺度 SCALE	型式 TYPE
浅野	村瀬	FREE	AWT5-1100D
			図番 DRAWING No.
			A1609031-2
日付 DATE	SEP. 26. 2016		株式会社 浅野製作所
t 9.0 × $\phi 900$ × 1524			ASANO MFG. CO., LTD

記号	訂正理由	日付	担当
△	水圧試験圧力表記修正	MAR. 22. 2017	村瀬
△	脚部使用材料追記	NOV. 17. 2016	村瀬