



番号	名称	規格	サイズ	数量	備考
10					
09	排气弁取付口	ソケット口	15A	1	
08	検査口	ソケット口	40A	2	プラグ止め
07	固定穴	P. C. D. 509	$\phi 15$	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット口	10A	1	
05	ドレン口	ソケット口	20A	1	
04	圧力計取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	20A	1	
02	出口	ソケット口	50A	1	
01	入口	ソケット口	50A	1	

内面塗装	錆止め 1回			
外面塗装	錆止め 1回 アサブルー (マンセル10B6/8近似色) 1回			
最高使用圧力	0.74	MPa	内容積	0.268 m ³
水圧試験圧力	1.110 \triangle	MPa	本体概算重量	98 kg

名称 NAME			
水道用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品			
検図 CHECK	製図 DRAWING	尺度 SCALE	型式 TYPE
浅野	村瀬	FREE	AWT5-240B
		A3基準-L	図番 DRAWING No.
			A1609021-2
日付 DATE	SEP. 23. 2016		株式会社 浅野製作所
t 4.5 x $\phi 500$ x 1200		ASANO MFG. CO., LTD	

\triangle	水圧試験圧力表記修正	MAR. 22. 2017	村瀬
\triangle	脚部使用材料追記	NOV. 17. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当