



A・B部詳細図





長手継手溶接部詳細図

10					
09	排気弁取付口	ｿｹｯﾄ口	15A	1	
08	検査口	ｿｹｯﾄ口	40A	2	ﾌﾞﾗｸﾞ止め
07	固定穴	P.C.D.512	φ15	3	
06	圧力ｽｲｯﾁ取付口	ｿｹｯﾄ口	10A	1	
05	ﾄﾞﾚﾝ口	ｿｹｯﾄ口	20A	1	
04	圧力計取付口	ｿｹｯﾄ口	10A	1	
03	安全弁取付口	ｿｹｯﾄ口	20A	1	
02	出口	ｿｹｯﾄ口	50A	1	
01	入口	ｿｹｯﾄ口	50A	1	
番号	名　称	規　格	サイズ	数量	備考

内面塗装	錆止め　1回		
外面塗装	錆止め　1回		
	ｱｻﾉﾌﾞﾙｰ（ﾏﾝｾﾙ10B6/8近似色）　1回		
最高使用圧力	0.98 MPa	内容積	0.307 △2 ㎥
水圧試験圧力	1.470 △3 MPa	本体概算重量	140 △2 kg

名　称　NAME

水道用圧力ﾀﾝｸ　第二種圧力容器構造規格適合品

検　図 CHECK	製　図 DRAWING	尺　度 SCALE
浅野	村瀬	FREE A3基準-L

型式　TYPE

AWT5-300C

図番　DRAWING No.

A1609024-3

日付 DATE	SEP. 26. 2016
t 6.0×φ500×1400 △2	

株式会社　浅野製作所

ASANO MFG. CO., LTD

△3	水圧試験圧力表記修正	MAR. 22. 2017	村瀬
△2	胴長変更(1560→1400)	MAR. 03. 2017	村瀬
△1	脚部使用材料追記	NOV. 17. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当