



A・B部周継手詳細図



長手継手溶接部詳細図



番号	名称	規格	サイズ	数量	備考
10					
09	排気弁取付口	ソケット	15A	1	
08	検査口	ソケット	40A	2	プラグ止め
07	固定穴	P. C. D. 406	φ15	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット	10A	1	
05	ドレン口	ソケット	20A	1	
04	圧力計取付口	ソケット	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット	15A	1	
02	出口	ソケット	50A	1	
01	入口	ソケット	50A	1	

材質	SUS304			
内面塗装	塗装無し			
外面塗装	塗装無し			
最高使用圧力	0.98	MPa	内容積	0.130 m ³
水圧試験圧力	1.470	△2 MPa	本体概算重量	50 kg
名称 NAME	ステン製水用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品			
検図 CHECK	製図 DRAWING	尺度 SCALE	型式 TYPE	
浅野	村瀬	FREE	AWST-120K	
		A3基準-L	図番 DRAWING No. A1609040-2	
日付 DATE	SEP. 27. 2016		株式会社 浅野製作所	
	t 3.0 × φ 400 × 900		ASANO MFG. CO., LTD	

△	水圧試験圧力表記修正	MAR. 23. 2017	村瀬
△	脚部使用材料追記	NOV. 21. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当