



A・B部周継手詳細図



長手継手溶接部詳細図



| 番号 | 名称        | 規格           | サイズ | 数量 | 備考    |
|----|-----------|--------------|-----|----|-------|
| 10 |           |              |     |    |       |
| 09 | 排気弁取付口    | ソケット口        | 15A | 1  |       |
| 08 | 検査口       | ソケット口        | 40A | 2  | プラグ止め |
| 07 | 固定穴       | P. C. D. 306 | φ15 | 3  |       |
| 06 | 圧力スイッチ取付口 | ソケット口        | 10A | 1  |       |
| 05 | ドレン口      | ソケット口        | 20A | 1  |       |
| 04 | 圧力計取付口    | ソケット口        | 10A | 1  |       |
| 03 | 安全弁取付口    | ソケット口        | 15A | 1  |       |
| 02 | 出口        | ソケット口        | 25A | 1  |       |
| 01 | 入口        | ソケット口        | 25A | 1  |       |

|        |        |       |        |                      |
|--------|--------|-------|--------|----------------------|
| 材質     | SUS304 |       |        |                      |
| 内面塗装   | 塗装無し   |       |        |                      |
| 外面塗装   | 塗装無し   |       |        |                      |
| 最高使用圧力 | 0.98   | MPa   | 内容積    | 0.050 m <sup>3</sup> |
| 水圧試験圧力 | 1.470  | △ MPa | 本体概算重量 | 25 kg                |

名称 NAME  
ステン製水用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品

| 検図<br>CHECK | 製図<br>DRAWING | 尺度<br>SCALE | 型式<br>TYPE                   |
|-------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 浅野          | 村瀬            | FREE        | AWST-40K                     |
|             |               |             | 図番 DRAWING No.<br>A1609039-2 |

|                     |               |                     |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 日付 DATE             | SEP. 27. 2016 | 株式会社 浅野製作所          |
| t 3.0 × φ 300 × 600 |               | ASANO MFG. CO., LTD |

|    |            |               |    |
|----|------------|---------------|----|
| △  | 水圧試験圧力表記修正 | MAR. 23. 2017 | 村瀬 |
| △  | 脚部使用材料追記   | NOV. 21. 2016 | 村瀬 |
| 記号 | 訂正理由       | 日付            | 担当 |